

# OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

## Požární řád obce Peč

Zastupitelstvo obce Peč se dne 12.12.2024 usnesením č. 17/4/2024 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

### Článek 1

#### Základní ustanovení

Požární řád obce Peč upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.<sup>1</sup>

### Článek 2

#### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- (1) Dle zákona o obcích<sup>2</sup> a zákona o požární ochraně<sup>3</sup> odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Peč starosta obce.
- (2) Zastupitelstvo obce Peč projednává stav požární ochrany ve v obci (ve městě) nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Peč pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně<sup>4</sup> velitele JPO V. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

### Článek 3

---

<sup>1</sup> § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

<sup>3</sup> § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

<sup>4</sup> § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

## **Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

- (1) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy,<sup>5</sup> nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.<sup>6</sup>
- a) Fyzické osoby jsou zejména povinny:
1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
  2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.
- b) Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.
- (2) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) Dlouhodobé sucho

### **Článek 4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Peč je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 9.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Peč je zabezpečena jednotkou/jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

### **Článek 5**

#### **Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

- (1) Obec Peč má zřízenou jednotku (jednotky) sboru dobrovolných hasičů obce Peč (dále jen JSDH obce Peč), která je zařazena (na základě Nařízení Jihočeského kraje, kterým se

---

<sup>5</sup> členění dle ČSN 73 0833

<sup>6</sup> § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

stanoví podmínky plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO V s počtem minimálně 7 členů.<sup>7</sup>

- (2) O nasazení JSDH obce Peč k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.
- (3) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice v *Peči*, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
- (4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Peč může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.<sup>8</sup>

#### Článek 6

### **Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
  - a) požární vodou voda pro hašení požárů,
  - b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
  - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz. příloha č.1 tohoto požárního řádu).
- (2) Obec Peč stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č.1 tohoto požárního řádu.
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.<sup>9</sup>

#### Článek 7

### **Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody**

1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

---

<sup>7</sup> § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

<sup>8</sup> srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

<sup>9</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;
  - b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;
2. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
3. Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
4. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
- (4) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
- a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
  - b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;
  - c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;
  - d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místě neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.
- (5) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)
- (6) Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)
- (7) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.

(8) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

(9) Odběrní místa jsou:

- a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,
- b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.

(10) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

(11) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

- a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),
- b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
- c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody; zarážka nesmí bránit odtoku vody,
- d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
- e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,
- f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,
- g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidlem do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

## Článek 8

### **Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu**

(1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- (2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
- (3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

#### **Článek 9**

##### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení**

- (1) Obec Peč má zřízenu (zřízeny) ohlašovnu (ohlašovny) požáru v budově požární zbrojnice Peč 45. Ohlašovna (ohlašovny) požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

#### **Článek 10**

##### **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

Sirénou, SMS zprávou, místním rozhlasem

#### **Článek 11**

##### **Sankce**

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právníky osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.<sup>10</sup>

#### **Článek 12**

##### **Ustanovení společná, přechodná a závěrečná**

---

<sup>10</sup> zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Peč stanovené dalšími právními předpisy.<sup>11</sup>

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2025

Otisk úředního razítka

.....

*Radka Borzová, místostarostka*

.....

*Bohumil Kašpárek, starosta*

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

Příloha č. 2 Přehledná mapa pokrytí obce Peč zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

---

<sup>11</sup> zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí